

Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität

Messstellenbetreiber:

Netzbetreiber : **Braunschweiger Netz GmbH**

Mindestanforderungen an Datenumfang und Datenqualität

Die zwischen Netzbetreiber und Messstellenbetreiber und/oder Messdienstleister relevanten Daten werden grundsätzlich in elektronischer Form ausgetauscht. Nachdem derzeit keine bundeseinheitliche Festlegung für den Datenaustausch bzw. für die Datenformate im Rahmen der Messstellenbetreiber- bzw. Messdienstleisterprozesse besteht, behält sich der Netzbetreiber entsprechende Änderungen vor.

1. Angaben zum elektronischen Datenaustausch (Stand: 01.10.2010):

Datenaustauschprozess:	Format:	Version:	E-Mail-Adresse:
An- und Abmeldung von Messstellen:	UTILMD	4.2 b	messstellenbetrieb@bs-energy.de
Bestands- bzw. Zuordnungsliste:	UTILMD	4.2 b	messstellenbetrieb@bs-energy.de
Stammdatenänderung:	UTILMD	4.2 b	messstellenbetrieb@bs-energy.de
Übermittlung des Zählerstands:	MSCONS	2.1 a	messstellenbetrieb@bs-energy.de
Übermittlung der Lastgangdaten:	MSCONS	2.1 a	messstellenbetrieb@bs-energy.de

2. OBIS-Kennzeichnung des Netzbetreibers:

In verschiedenen Nachrichtentypen (MSCONS, UTILMD) werden zur eindeutigen Identifikation von Messwerten (Energimengen, Zählerstände) OBIS-Kennzahlen verwendet. Nachstehender Übersicht sind die in unserem Netzbereich angewandten OBIS-Codes zu entnehmen:

Strom

Wirkstrom HT	OBIS-Code (Zählerstand):	1-1:1.8.1 2.8.1
Wirkstrom NT	OBIS-Code (Zählerstand):	1-1:1.8.2 2.8.2
Leistung: Kumulativ - Maximum	OBIS-Code (Vorschub):	1.2.1 1.6.1
Blindstrom HT	OBIS-Code (Zählerstand):	1-1:3.8.1 4.8.1
Blindstrom NT	OBIS-Code (Zählerstand):	1-1:3.8.2 4.8.2